



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Кирово-Чепецкого района и
города Кирово-Чепецка**

ул. Красноармейская, 12, г. Кирово-Чепецк, 613050
Телефон/ Факс (83361) 5-10-92

21 декабря 2018 № 424-2-18-12

На № _____ от _____

Главе администрации
Муниципального образования
Кирово-Чепецкий муниципальный
район Кировской области
С.В. Елькину

Требования пожарной безопасности
по установке временных сооружений
(киосков, павильонов)

Участились случаи размещения временных сооружений (киосков, павильонов и т.п.), при которых не соблюдается минимальное противопожарное расстояние до соседних зданий и сооружений – 15 метров.

Согласно пункта 74 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390, временные строения (киоски, павильоны и т.п.) должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. Противопожарные стены, согласно части 5 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту - ФЗ-123), должны возводиться на всю высоту здания или сооружения либо до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек. Согласно части 8 статьи 88 ФЗ-123, окна в противопожарных преградах, должны быть не открывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Согласно части 9 статьи 88 ФЗ-123, общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать 25 процентов их площади. Согласно статье 37 и статье 88 ФЗ-123 проемы в противопожарных преградах заполняются соответствующими по пределу огнестойкости противопожарными дверями, окнами, люками, воротами, клапанами, шторами, занавесами.

Нормами пожарной безопасности (НПБ) 103-95 «Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования» устанавливаются требования пожарной безопасности при устройстве и размещении торговых павильонов и киосков на территории Российской Федерации и являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и ведомственной принадлежности.

Согласно раздела 2 НПБ 103-95, на отведенной территории допускается установка киосков, а также одноэтажных павильонов площадью 20 м² и менее группами. В одной группе может размещаться не более 10 сооружений I, II, III степеней огнестойкости или 6 – IV и V степеней огнестойкости. Расстояния между ними в группе не нормируются. Расстояние между группами, между павильонами площадью более 20 м², а также между павильонами и киосками, предназначенными для продажи горючих жидкостей и газов (независимо от их площади), следует принимать в соответствии с таблицей НПБ 103-95.

Расстояния от отдельно стоящих киосков (павильонов) и групп сооружений до жилых, общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий и до производственных зданий, а также между торговыми павильонами площадью более 20 м² принимаются в соответствии с нормами пожарной безопасности по планировке и застройке городских и сельских поселений.

Данную информацию просим учесть при согласовании размещения временных сооружений на территории Кирово-Чепецкого района.

Врио начальника отдела
(врио главного государственного инспектора
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка
Кировской области по пожарному надзору)



М.Н. Митюков